

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 82247/2016 OZPZ 2681/2016 Fr

## Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

#### Identifikační údaje

##### Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Podniková čerpací stanice PHM ATOS

Bod 10.4, kategorie II

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

##### Kapacita (rozsah) záměru:

Provozní objem nádrže 15,1 m<sup>3</sup> motorové nafty, tj. cca 12,6 t

##### Umístění záměru:

kraj: Vysočina  
obec: Ledec nad Sázavou  
k. ú.: Ledec nad Sázavou

##### Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

ATOS, spol. s r.o., IČO 62028081 Husovo nám. 139, 584 01 Ledec nad Sázavou zastoupená společností TRASO s.r.o., IČO 25390490, Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

##### Zpracovatel oznámení:

Ing. Libor Obal, Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona)

## **Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:**

Čerpací stanice PHM na motorovou naftu bude sloužit pro potřeby obchodní firmy ATOS, spol. s.r.o. a smluvní partnery. Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s odtokem případných úkapů do nadzemní bezodtokové dvouplášťové ocelové záchytné jímky s max. objemem 1,5 m<sup>3</sup>. Příjezd a odjezd od čerpací stanice bude po stávajících zpevněných asfaltových plochách uvnitř areálu s napojením na ulici Sázavská a dále na ulici Nádražní. Uvažován je celoroční provoz v době od 00:00 do 24:00 hodin. Kumulace s jinými obdobnými záměry se nepředpokládá. Nejbližší ČS PHM se nachází ve vzdálenosti cca 1,2 km východním a jižním směrem.

## **Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Stáčecí čerpadlo spolu s nádrží a výdejním stojanem tvoří jeden technologický celek. Pro stáčení motorové nafty do nadzemní nádrže bude použito čerpadlo o výkonu 450 l/min. Stáčení pohonných hmot dovážených v autocisternách bude probíhat max. 12 x ročně. Zásobní nádrž na motorovou naftu o max. objemu 15,1 m<sup>3</sup> bude řešena jako ocelová dvouplášťová jednodílná. Nádrž je opatřena světelnou signalizací minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, plnicí, sací, odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Rovněž dno nádrže je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. Pro výdej motorové nafty je k dispozici jeden výdejní stojan vybavený elektronickým ovládním, proudovou ochranou a sacím systémem. Manipulační plocha je zastřešená, sklonově upravená a svedená kanalizačním potrubím do nadzemní dvouplášťové záchytné jímky na úkapy o max. objemu 1,5 m<sup>3</sup>.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

**„ Podniková čerpací stanice PHM ATOS „  
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

## **Odůvodnění:**

### **1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu**

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebudou významné s ohledem na lokalizaci záměru v území a jeho charakter. Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

## I. Charakteristika záměru

Podniková čerpací stanice na motorovou naftu, která bude skladována v nadzemní dvouplášťové ocelové nádrži typu NDN 15 000 (max. objem 15,1 m<sup>3</sup>). Výdej motorové nafty bude zajištěn bezobslužným výdejním stojanem s elektronickým řídicím systémem. Předpokládaná výtoč je 280 m<sup>3</sup> nafty za rok. Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše, kterou tvoří nepropustná ocelová záchytná vana s rošty, s odtokem případných úkapů do nadzemní bezodtokové dvouplášťové ocelové záchytné jímky typ NDN 15000 (max. objem 1,5 m<sup>3</sup>). Čerpací stanice je standardně vybavena proti průniku ropných látek do povrchových a podzemních vod (obě nádrže jsou vybaveny plovákovými ovladači se signalizací minimální a maximální hladiny, tudíž nemůže dojít k jejich přeplnění). Dešťová voda ze zastřešení manipulační plochy je svedena okapem na zpevněnou plochu vedle nadzemní nádrže. Případné úkapy mimo výdejní a stáčecí místo budou likvidovány sorbentem. V rámci výstavby lze předpokládat vznik odpadů (např. beton, zemina kamení, směsné stavební a demoliční odpady), v rámci provozu lze předpokládat vznik odpadů (např. odpady obsahující ropné látky – kaly ze dna nádrží na ropné látky, topný olej a motorová nafta, obaly). Všechny vznikající odpady budou shromažďovány na vhodných místech a předávány oprávněným osobám.

## II. Umístění záměru

ČS PHM bude umístěna ve východní části provozního areálu obchodní firmy ATOS na pozemku parc. č. 1982/5 v k.ú. Ledec nad Sázavou.

Dle údajů Českého statistického úřadu má Město Ledec nad Sázavou katastrální výměru 2224 ha, počet obyvatel 5346. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km<sup>2</sup> byla zjištěna hustota zalidnění 240 obyvatel/km<sup>2</sup>. Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota nad průměrnou hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km<sup>2</sup>. Jedná se tedy o území hustě zalidněné.

Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s územním plánem sídelního útvaru Ledec nad Sázavou v území výroby, podnikatelských aktivit, technické vybavenosti a je určeno pro umístování staveb výroby a služeb, staveb pro skladování, obchod a správu veřejné čerpací stanice pohonných hmot (vyjádření Městského úřadu Ledec nad Sázavou, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 2. 11. 2016, čj. MLNS/2147/2015/OVZP-OdVUP-2).

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 21. 10. 2015 pod čj. KUJI 69451/2015 OZPZ 976/2015 Ku.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy přesahující státní hranice.

## III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu

### Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

V rámci výstavby čerpací stanice se nebudou zřizovat nové komunikace. Cisterna bude stáčet pohonné hmoty cca 12 x ročně, výdej bude probíhat cca 8 – 10 x denně. Nepředpokládá se zvýšení hlukové zátěže nad rámec stávajícího zatížení způsobeného zejména dopravou a pohybem vozidel jak v areálu oznamovatele, tak blízkých silnic II/339, II/130 a III/01830. V bezprostřední blízkosti navržené stavby se nevyskytují obytné objekty (nejbližší objekt

k bydlení č.p. 507 umístěný na parcele č. st. 531 se nachází cca 20 m jihozápadním směrem za skladovým objektem). Vzhledem ke kapacitě záměru se běžným provozem neočekává znatelné zhoršení kvality ovzduší v lokalitě. Vzhledem k velikosti a umístění záměru lze předpokládat, že výstavbou a provozem čerpací stanice nebude obyvatelstvo významně ovlivněno.

### Vlivy na ovzduší a klima

Záměr nezahrnuje žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Z hlediska vlivů na ovzduší se předpokládá emise především benzenu a těžkých organických látek (VOC). U benzenu dochází k zanedbatelnému navýšení imisní zátěže (u průměrných ročních koncentrací se jedná max. o 2 % hodnoty imisního limitu, tj. do  $0,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  – imisní limit průměrných ročních koncentrací benzenu je  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC je pod  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  v bezprostřední blízkosti výdejního stojanu, mimo areál čerpací stanice pak výrazně méně (do  $0,01 \mu\text{g}/\text{m}^3$  – imisní limit není stanoven).

### Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění čerpací stanice do areálu společnosti ATOS, kterou budou využívat vozidla oznamovatele, nepředpokládá se navýšení dopravy a tedy i hlukové zátěže nad současnou úroveň. Vzhledem k charakteru záměru (nejedná se o veřejnou čerpací stanici) nelze tudíž očekávat navýšení hlukové zátěže nad rámec stávajícího stavu způsobeného dopravou a pohybem vozidel jak v areálu, tak z přilehlé ulice Sázavská. V bezprostřední blízkosti navržené stavby se nevyskytují obytné objekty (nejbližší objekt k bydlení č.p. 507 umístěný na parcele č. st. 531 se nachází cca 20 m jihozápadním směrem za skladovým objektem).

### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Objekt čerpací stanice nebude napojen na vodu. Srážkové vody ze zastřešení budou okapem svedeny na okolní zpevněné plochy, které jsou odvodněny do areálové dešťové kanalizace. Zaolejované vody z prostoru výdeje a stáčení budou odváděny do záchytné jímky o objemu  $1,5 \text{ m}^3$ . Stavbou ČS PHM se nezmění odtokové poměry v území.

### Vlivy na půdu

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (pozemek parc. č. 1982/5 je v katastru nemovitostí veden jako druh pozemku ostatní plocha. Celková výměra pozemku je  $1\,372 \text{ m}^2$ , nově bude zastavěná plocha cca  $40,5 \text{ m}^2$ . Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou dotčeny.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V území dotčeném stavbou se nenachází chráněná ložisková území či dobývací prostory.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Výstavbou nebudou dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Záměr se nenachází na území žádné evropsky významné lokality. Stavba nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území. Záměr není navržen na území přírodního parku, nekoliduje s prvky územního systému ekologické stability, nedotýká se významných krajinných prvků. Kácení stromů ani zásahy do porostů nejsou uvažovány.

## Vlivy na krajinu

Jedná se o stavbu neveřejné čerpací stanici v rámci provozního areálu v intravilánu města Ledec nad Sázavou, jejíž parametry (výška 5,6 m, zastavěná plocha 40,5 m<sup>2</sup>) nenaruší měřítko okolních staveb v území.

## Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V místě uvažované stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky, výskyt archeologických nalezišť zde není znám. V případě archeologického nálezu bude postupováno dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

## **2. Úkony před vydáním rozhodnutí**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 20. 9. 2016 oznámení záměru „Podniková čerpací stanice PHM ATOS“, které podala společnost TRASO s.r.o., IČO 25390490 na základě plné moci zastupující oznamovatele, ATOS, spol. s r.o., IČO 62028081. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení spolu byl spolu oznámením rozeslán dne 22. 9. 2016 pod čj. KUJI 71853/2016 OZPZ 2681/2016 Fr. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA ([http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_VYS846](http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS846)) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Krajského úřadu Kraje Vysočina 26. 9. 2016, Městského úřadu Ledec nad Sázavou 26. 9. 2016.

## **3. Podklady pro rozhodnutí**

Oznámení zpracované v září 2016 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Liborem Obalem. Vyjádření uvedená v bodu 4.

## **4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení**

1. Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí vydal vyjádření 12. 10. 2016, čj. MSNS/19576/2016/OŽP
2. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření 5. 10. 2016, zn. KHSV/21367/2016/HB/HOK/Vel
3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření 10. 10. 2016, zn. ČIŽP/46/IPP/1612700.002/16/HMK
4. Povodí Vltavy, s.p. vydalo vyjádření 27. 9. 2016, zn. 51375/2016-243-Ža

## **5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení**

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí se vyjádřil s tím, že není nutné záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. a postačí posoudit vliv v následných správních řízeních.

Vyjádření obsahuje upozornění k následným řízením, k nimž se bude Městský úřad Světlá nad Sázavou vyjadřovat na základě projektové dokumentace: Jako je udělení souhlasu vodoprávního úřadu k udělení souhlasu ke skladům, nádržím, jejichž provoz může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (§ 17 odst. 1 písm. b/ vodního zákona), vyjádření z hlediska nakládání s odpady (§ 79 odst. 4 zákona o odpadech), závazné stanovisko pro zdroj znečišťování ovzduší. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích je bez připomínek.

*Vypořádání:*

*Upozornění odkazují na legislativu v oblasti odpadového a vodního hospodářství a ochrany ovzduší a musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.*

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen KHSKV) uvedla, že nepožaduje záměr projednat dle zákona.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) na základě stanovisek oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany lesa, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody, uvedla, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Oddělení ochrany vod uvedlo, že nemá žádné zásadní připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Oddělení odpadového hospodářství uvedlo, že nemá zásadní připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA. Doporučilo doplnit výčet odpadů vznikajících při realizaci stavby o plastové obaly, směsný komunální odpad a též uvedlo, že přebytečnou zeminu lze využít mimo místo stavby, pouze pokud bude splňovat požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu stanovených v příloze č. 10 tabulce č. 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. Další připomínky nemá, nepožaduje pokračování v procesu EIA.

*Vypořádání:*

*Doporučení a upozornění ČIŽP odkazují na legislativu v oblasti odpadového hospodářství (zařazování odpadu podle Katalogu odpadů – vyhl. č. 381/2001 Sb.) a musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.*

Oddělení ochrany lesa uvedlo, že nedojde k dotčení lesních pozemků ani pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. K uvedenému záměru nemá připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany ovzduší uvedlo, že vliv provozu čerpací stanice na ovzduší bude minimální. Bude se jednat o nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Oddělení ochrany přírody uvedlo, že vzhledem k charakteru záměru nemá připomínky. Nepožaduje další posuzování dle zákona.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Povodí Vltavy, s.p. ve vyjádření uvedlo, že nepožaduje záměr posoudit dle zákona.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

## Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 31. 10. 2016

**Kraj Vysočina, Město Ledec nad Sázavou se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

**Datum vyvěšení:**

**Datum sejmutí:**

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

## **Rozdělovník**

Účastník řízení a jeho zástupce

Datovou schránkou

1. ATOS, spol. s r.o., Husovo nám. 139, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU (oznamovatel)
2. TRASO, spol. s r.o., Markova 1767, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM (+ obdržená vyjádření)

### ***Dotčené územní samosprávné celky:***

3. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde

Datovou schránkou

4. Město Ledec nad Sázavou, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

### ***Dotčené správní úřady:***

5. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou

6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
7. Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

### ***Na vědomí :***

Datovou schránkou

9. Městský úřad Ledec nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo nám. 7, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU
10. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA

### ***K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:***

Datovou schránkou

11. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA