

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 36714/2016 OZPZ 694/2016 Fr

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti Stavebniny STATUS s.r.o. v Pacově

Bod 10.4, kategorie II Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických. Zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t

Kapacita (rozsah) záměru:

Nadzemní dvouplášťová dvoukomorová nádrž (automobilový benzín 5 m³ a motorová nafta 2 m³)

Umístění záměru: kraj: Vysočina
obec: Pacov
k. ú.: Pacov

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

Stavebniny STATUS s.r.o., Skryšovská 628, 393 01 Pelhřimov, IČO 42371724

Zpracovatel oznámení:

Ing. František Zajíc (MO-VE-RE s.r.o., Na Blatech 825, 395 01 Pacov)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Instalace dvoukomorové (1 x 5 m³, 1 x 2 m³) dvouplášťové skladovací nádrže včetně výdejního zařízení pro distribuci automobilového benzínu BA 95 N a motorové nafty, která bude využívána pouze pro potřeby investora. Nádrž je vybavena systémem proti přeplnění a indikací úniku kapaliny do prostoru mezipláště. Pro provoz záměru budou využívány vnitroareálové komunikace. Kumulace se záměry závažně ovlivňujícími životní prostředí se nepředpokládá.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Pro ukládání pohonných hmot je navržena ocelová dvouplášťová dvoukomorová nadzemní nádrž o kapacitě 5 000 l nafty a 2 000 l benzínu. Technické údaje (tloušťka stěn 5 mm + 4 mm, celková délka 3620 mm, diametrál 1720 mm, váha 1735 kg). Součástí nádrže jsou i dvě výdejní zařízení. Stáčení pohonných hmot do nádrže bude prováděno ze silničního cisternového vozu, který bude při stáčení stát na manipulační ploše. Manipulační plochu tvoří betonová dlažba uložená na pískovém loži v nepropustné vaně představující záchytnou jímku o objemu 0,7 m³. Přepad z manipulační plochy je do odtokového kanálu zaústěného do odlučovače lehkých kapalin s integrovanou kalovou jímkou 0,65 m³. Stáčení pohonných hmot do nádrže bude probíhat max. 1 x měsíčně. Výdej pohonných hmot bude na karty bez stálé obsluhy. Silniční napojení je zajištěno po veřejné komunikaci a po areálových komunikacích.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„ Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti Stavebniny STATUS s.r.o. v Pacově “

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebudou významné s ohledem na lokalizaci záměru v území a jeho charakter. Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru

Stavba neveřejné samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot na motorovou naftu (2 m³) a benzín (5 m³) umístěná v areálu stavebnin v průmyslové zóně na okraji města Pacov. Stavba se sestává z ocelové dvouplášťové nádrže pohonných hmot, manipulační plochy a odlučovače

ropných látek s integrovanou kalovou jímkou. Manipulační plocha je tvořena dlažbou uloženou v nepropustné havarijní vaně s odváděním nezachycených vod do odlučovače ropných látek a dále do areálové kanalizace. V případě havárie stavební mechanizace a dopravní techniky při výstavbě (např. prasklé potrubí hydrauliky, únik pohonných hmot) bude provedena standardní sanace jako u dopravní nehody. Ve fázi výstavby budou vznikat stavební odpady, které budou předávány oprávněným osobám. Veškerý vybouraný ostatní odpad ze zpevněných ploch bude předán oprávněné osobě k nakládání s odpady. Vytěženou nekontaminovanou zeminu v přirozeném stavu lze využít při úpravě terénu pro účely stavby v místě, na kterém byla vytěžena. Ve fázi provozu lze předpokládat vznik i nebezpečných odpadů např. kalů z odlučovačů oleje, absorpčních činidel, filtračních materiálů (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených).

II. Umístění záměru

Stavba bude umístěna v areálu společnosti Stavebniny STATUS s.r.o. v Pacově na pozemku parc. č. 1331/1 v k.ú. Pacov.

Dle údajů Českého statistického úřadu má město Pacov, katastrální výměru 3586 ha, počet obyvatel 4830. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km² byla zjištěna hustota zalidnění 135 obyvatel/km². Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota nad průměrnou hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km². Jedná se tedy o území hustě zalidněné.

Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu není stavba v rozporu s cíli a záměry územního plánování podle stavebního zákona a je v souladu s Územním plánem Pacov, účinným ze dne 13. 11. 2008 (vyjádření Městského úřadu Pacov, odboru výstavby ze dne 16. 12. 2015, čj. MP/14638/2015).

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 7. 1. 2016 pod čj. KUJI 82730/2015 OZPZ 976/2015 Ku.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy přesahující státní hranice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Instalovaná nádrž s výdejem pohonných hmot bude k dispozici pouze zaměstnancům areálu. Stávající hlukové pozadí nejvíce ovlivňuje doprava na silnici II. třídy a průmyslový provoz na výrobu nábytku vzdálený cca 100 m. Nejbližší obytný objekt je umístěn ve vzdálenosti cca 60 m od výdejního zařízení, navíc částečně odstíněn cca 4 m vysokou ocelokolnou. Vzhledem k frekvenci výdejů (cca 10 x denně) a plnění (1 x za 2 měsíce) nebude mít záměr významný vliv na kvalitu ovzduší v lokalitě a ve vztahu k nejbližším chráněným prostorům nebude představovat významný akustický příspěvek.

Vlivy na ovzduší a klima

Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., přílohy č. 2, kód 10.2 čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzínu. Při předpokládaném výdeji cca 10 x denně a plnění nádrží 1 x za 2 měsíce nebude mít zdroj významný vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hlučnost instalované technologie je 70 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje. Hluk z čerpadla u nejbližšího obytného objektu vzdáleného 60 m byl vypočítán 40,1 dB. Tuto hodnotu zde převyšuje hluk ze silnice II. třídy. Čerpadlo bude v provozu cca 10 x za den po krátký časový interval. Akustický příspěvek ve vztahu k nejbližším chráněným prostorům nebude významný.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Manipulační plocha je tvořena dlažbou uloženou v nepropustné havarijní vaně s odváděním nezachycených vod do odlučovače ropných látek a dále do areálové kanalizace.

Vlivy na půdu

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Stavba bude situována na poz.p.č. 1331/1 v k.ú. Pacov, jehož způsob využití je manipulační plocha. Dotčeny rovněž nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V území dotčeném stavbou se nenachází chráněná ložisková území či dobývací prostory.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Výstavbou nebudou dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Záměr se nenachází na území žádné evropsky významné lokality. Stavba nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území. Záměr není navržen na území přírodního parku, nekoliduje s prvky územního systému ekologické stability, nedotýká se významných krajinných prvků.

Vlivy na krajinu

Záměr je navržen v průmyslovém areálu, kde se již objekty většího měřítka nacházejí. Vzhledem k lokalizaci nebude vliv významný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Na místě uvažované stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. V případě archeologického nálezu bude postupováno dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 22. 3. 2016 oznámení záměru „Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti Stavebniny STATUS s.r.o. v Pacově“, které podala společnost Stavebniny STATUS s.r.o., IČO 42371724 (oznamovatel). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 24. 3. 2016 pod čj. KUJI 26828/2016 OZPZ 694/2016 Fr. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS827) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 31. 3. 2016, Města Pacov 31. 3. 2016.

3. Podklady pro rozhodnutí

Oznámení zpracované v únoru 2016 dle přílohy č. 4 k zákonu Ing. Františkem Zajícem. Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal stanovisko 20. 4. 2016, čj. KUJI 34370/2016 (ochrana ovzduší)
2. Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí vydal vyjádření 13. 4. 2016, čj. MP/03658/2016/Pe
3. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření 25. 4. 2016, zn. KHSV/06103/2016/PE/HOK/Sme
4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření 11. 4. 2016, zn. ČIŽP/46/IPP/1604608.002/16/HZH

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) vydal stanovisko z hlediska ochrany ovzduší, v němž uvedl, že s realizací záměru souhlasí a nepožaduje ho posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ve stanovisku uvedl, že na krajský úřad je předložit žádosti o závazná stanoviska k umístění nebo ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší spolu s odborným posudkem zpracovaným autorizovanou osobou s posouzením imisního zatížení dané lokality a žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší /§ 11 odst. 2, písm. b), c) a § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb./.

Vypořádání:

Upozornění pouze odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzduší a musí být respektováno bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče (dále jen MěÚ OŽPaPP Pacov) se vyjádřil bez připomínek. MěÚ OŽPaPP Pacov nepovažoval za nutné posuzovat záměr dle zákona.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr projednat dle zákona.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) na základě stanovisek oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody uvedla, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Oddělení ochrany vod uvedlo, že podmínkou pro provoz čerpací stanice je havarijní plán schválený vodoprávním úřadem. Nepožaduje další pokračování procesu EIA.

Vypořádání:

Schválení havarijního plánu vodoprávním úřadem je povinností danou legislativou v oblasti vodního hospodářství, která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Nepožaduje další pokračování procesu EIA.

Oddělení odpadového hospodářství doporučilo sjednotit a doplnit výčet odpadů v oznámení a v projektové dokumentaci. ČiŽP dále upozornila na skutečnost, že přebytečnou zeminu lze využít mimo místo stavby, pouze pokud bude splňovat požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu stanovených v příloze č. 10 tabulce č. 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. Další připomínky nemá a nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Vypořádání:

Doporučení a upozornění ČiŽP odkazují na legislativu v oblasti odpadového hospodářství (doplnění odpadů dle Katalogu odpadů) a musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Oddělení ochrany ovzduší uvedlo, že nejsou žádné zásadní připomínky. Nepožaduje další pokračování v procesu EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Oddělení ochrany přírody uvedlo, že vzhledem k charakteru a umístění záměru ve stávajícím areálu nebudou dotčeny zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů a nebude nutné kácení dřevin rostoucích mimo les. Realizací záměru nedojde ke snížení či změně krajinného rázu. Nepožaduje pokračování procesu EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 4. 5. 2016

Kraj Vysočina, Město Pacov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník

Účastník řízení

Datovou schránkou (+ obdržená vyjádření)

1. Stavebniny STATUS s.r.o., Skryšovská 628, 393 01 PELHŘIMOV (oznamovatel)

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde

Datovou schránkou

3. Město Pacov, 395 01 PACOV

Dotčené správní úřady:

4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA

6. Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, Náměstí Svobody 1, 395 01 PACOV

7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

Na vědomí :

Datovou schránkou

8. Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Náměstí Svobody 1, 395 01 PACOV

9. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

Datovou schránkou

10. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA