

Odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
11. srpna 2026	Ing. Kateřina Pouličková	KUZL 74458/2026	KUSP 60278/2026 ŽPZE-PK

Rozhodnutí
- závěr zjišťovacího řízení
doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“) a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k posouzení záměru „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“ rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona,

že záměr

„Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá tedy posouzení podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

„Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“

Záměr naplňuje dikci bodu 14 *Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m*; kategorie II, přílohy č. 1 zákona, jako podlimitní záměr dosahující alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nacházející se ve zvláště chráněném území podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

Kapacita záměru:

Jeden vrt pro tepelné čerpadlo systému země-voda (dále jen „TČ“) o hloubce 100 m hloubený průměrem cca 150/130 mm.

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Místo stavby:	Rožnov pod Radhoštěm
Katastrální území:	Rožnov pod Radhoštěm
Parcelní číslo:	2099/7

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o jeden vrt pro tepelné čerpadlo systému země–voda, který bude využívat energetický potenciál horninového prostředí. Z vrtu nebude odebírána ani čerpána podzemní voda. Tepelné čerpadlo o celkovém výkonu 6,0 kW bude sloužit k vytápění, chlazení a ohřevu teplé užitkové vody rodinného domu. Záměr je lokálního rozsahu, bez významných terénních úprav, trvalého záboru dalších

ploch a změny způsobu využití území. Možnost kumulace s jinými záměry se podle oznámení nepředpokládá.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Vrt musí být s ohledem na očekávaný geologický profil odvrtný vrtnou soupravou, která je uzpůsobena k vrtání s dvojitou kolonou s průběžným propažováním přes nesoudržné horniny. K tomuto lze použít duplexovou kolonu, tj. současné vrtání a pažení dočasnou ocelovou pažnicí o průměru cca 150 mm. Ve velmi ulehých nebo zpevněných horninách lze vrtat pomocí pneumatického kladiva o průměru cca 130 mm za použití vzduchového výplachu. Způsob hloubení projektovaného vrtu je orientační. Upřesněn bude až při samotném hloubení podle geologického profilu.

Do vrtu hlubokého 100,0 m, vrtaného průměrem cca 150/130 mm, bude zapuštěno duplexní dvouokruhové vystrojení (geotermální vertikální sonda GVS) v dimenzi 4 × Ø 32 mm. Použitý materiál v celé délce geotermální sondy bude PE 100 RC s tlakovou odolností 16 barů (PN 16) a vratné U kolo s tlakovou odolností 20 barů (PN 20).

Před zapuštěním GVS (kolektoru) do vrtu a po jejím zapuštění bude provedena tlaková zkouška. Po odtlačování bude kolektor opatřen dočasnou PVC zátkou proti případnému vniknutí nečistot do GVS po dobu, než bude napojen přes horizontální potrubí na strojovnu TČ. Vlastní napojení bude samostatně řešeno v rámci projektu vytápění rodinného domu a bude řízeno a dozorováno dodavatelem tepelného čerpadla systému země–voda.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné:

Celý profil vrtu pro TČ bude od spodu (od počvy vrtu) vzestupně vyplněn injektážní směsí za použití tlakové injektáže, aby se zabránilo ovlivnění vodního režimu. Možnost kontaminace podzemních vod v důsledku úniku teplotosné kapaliny (nemrznoucí směsí) z plastového kolektoru instalovaného ve vrtu je při realizaci vrtu a provozu systému v souladu s platnými technickými předpisy považována za vysoce nepravděpodobnou. Systém je konstruován jako uzavřený a je vybaven automatickou kontrolou provozních parametrů. Případná netěsnost by se bezprostředně projevila změnou tlaku v okruhu, byla by detekována řídicím systémem tepelného čerpadla a vedla by k automatickému zastavení oběhu teplotosné kapaliny. Z uvedených důvodů se nepředpokládá vznik déletrvajícího úniku teplotosné kapaliny do horninového prostředí ani ohrožení kvality podzemních vod. Opatřením k vyloučení úniku teplotosné kapaliny z vrtu je provedení tlakové zkoušky před zapuštěním GVS (kolektoru) do vrtu a po jejím zapuštění podle pokynů výrobce.

Oznamovatel:

Filip Vyvíjal, Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zastoupený na základě plné moci společností HS geo, s.r.o., Absolonova 942/2a, 624 00 Brno, IČO: 26917785

Zpracovatel oznámení:

HS geo, s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČO: 26917785

Ing. Lucie Fojtová, Ph.D. (odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii)

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu

I. Charakteristika záměru

Předmětem posuzování je vrt o hloubce 100,0 m, hloubený průměrem cca 150/130 mm, který bude využit pro získávání nízkopotenciální energie z horninového prostředí. Tato energie bude následně využita tepelným čerpadlem systému země–voda o celkovém výkonu 6,0 kW, jež bude sloužit k vytápění, chlazení a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) rodinného domu. Podle územního plánu se zájmový pozemek nachází v ploše individuálního bydlení v zastavitelném území. Z hlediska možné

kumulace vlivů na životní prostředí není záměr v kolizi s žádnými jinými záměry v okolí. Nedochází ke kumulaci se současnými ani plánovanými stavbami či činnostmi.

Vstupy:

Půda

Záměr se dotýká pozemku parc. č. 2099/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Předložený záměr nevyžaduje zábor pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V prostoru staveniště se nenachází žádný identifikovaný zdroj znečištění půdy.

Voda

Období realizace záměru

Spotřeba vody bude nevýznamná, v předpokládaném množství cca 2,0 m³. Potřebné množství vody zajistí stavebník.

Období provozu záměru

Ve fázi provozu záměru není uvažováno se spotřebou vody.

Surovinové zdroje

V rámci realizace ani provozu záměru se nepředpokládá spotřeba surovin.

Energetické zdroje

Období realizace záměru

Spotřebu pohonných hmot během fáze výstavby nelze v současné době přesně kvantifikovat. Lze však předpokládat, že nebude významně vyšší, než je obvyklé u staveb obdobného rozsahu a charakteru.

Období provozu záměru

Tepelné čerpadlo bude mít výkon 6,0 kW. V tomto případě se jedná o tepelné čerpadlo systému země–voda využívající energetický potenciál horninového prostředí z vrtu, ze kterého se neodebírá ani nečerpá podzemní voda.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr nevyžaduje napojení na dopravní ani veřejnou technickou infrastrukturu.

Biologická rozmanitost

Realizace ani provoz záměru nebudou mít vliv na biologickou rozmanitost.

Výstupy:

Ovzduší

Období realizace záměru

Při realizaci záměru bude docházet ke zvýšené prašnosti a k emisím vznikajícím provozem stavebních mechanismů, avšak v malém rozsahu.

Období provozu záměru

Realizovaný záměr nebude obsahovat žádné zdroje emisí.

Vodní hospodářství

Odpadní vody při realizaci ani provozu záměru nevzniknou.

Odpady

Období realizace záměru

Při realizaci záměru vznikne přibližně 7,0 t odvrtné horniny. Předpokládá se vznik odpadu kat. č. 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a odpadu kat. č. 01 05 04 – Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu. Pokud nebude možné odvrtnou horninu využít na místě realizace nebo s ní nakládat v režimu vedlejšího produktu, bude s ní nakládáno jako s odpadem a bude předána oprávněné osobě do zařízení určeného k nakládání s daným druhem odpadu.

Období provozu záměru

Odpady při provozu záměru nevzniknou.

Ostatní emise a rezidua

Hluk

Období realizace záměru

V průběhu realizace záměru bude dočasně vznikat hluková zátěž související s provozem běžných stavebních mechanismů. Vrt pro tepelné čerpadlo bude proveden pomocí vrtné soupravy. Při obsluze vrtné soupravy dosahuje ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti hodnoty $L_{Aeq,8h} = 82,0$ dB, což je pod limitní hodnotou 85,0 dB stanovenou nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Předpokládaná doba hloubení vrtu je maximálně 3 dny v běžné pracovní době od 8 do 17 hodin.

Období provozu záměru

Provoz vrtu není zdrojem hluku. Vrt představuje součást primárního okruhu tepelného čerpadla a je umístěn pod úrovní terénu. Z tohoto důvodu nepředstavuje zdroj hluku, vibrací ani jiných emisí do okolního prostředí.

Samotné tepelné čerpadlo dosahuje při provozu akustického výkonu přibližně 40 dB. Zařízení bude instalováno jako vnitřní jednotka v technické místnosti rodinného domu, a proto nebude docházet k šíření hluku do okolí.

Rizika havárií

Při realizaci záměru

V případě zjištění tlakových projevů (vrt bude mít pozitivní piezometrickou úroveň, tj. bude přetokový), což se nepředpokládá, bude prostřednictvím vrtmistra neprodleně informován závodní a báňský projektant vrtné organizace a geologický řešitel úkolu. Vrtné práce budou ihned ukončeny a budou zahájeny práce na zmáhání tlakového projevu; vrt bude tlakově injektován injektážní směsí Geoflow za účelem jeho utěsnění a zamezení vytékání podzemní vody na povrch.

V případě ztráty vzduchového výplachu do horninového prostředí, což se rovněž nepředpokládá, bude použita pěna MODIFOAM 735. Při vrtání zvodnělých nebo velmi nestabilních hornin lze pěnu zlepšit přidávkou polymerů MODIPOL 600 nebo ARGIPOL či ARGIPOL P. Polymery zvyšují odolnost pěny proti naředění vodou ve zvodnělých formacích.

Období provozu záměru

Provoz vrtu nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Možnost kontaminace podzemních vod únikem teplotně kapalniny (nemrznoucí směsi) z plastového kolektoru ve vrtu je při provedení vrtu v souladu s technickými předpisy zcela nepravděpodobná a ihned by se projevila na topném systému a byla signalizována na tepelném čerpadle, které by zastavilo oběh kapaliny v systému. Nehrozí tedy déletrvající dotace horninového prostředí teplotně kapalinou. Teplotně kapalnina je směsí vody a monoetylglykolu a i v případě zcela hypotetického úniku média by vzhledem k jeho objemu došlo ke kontaminaci horninového prostředí pouze v bezprostřední blízkosti vrtu. Tato kontaminace by měla jen minimální hygienický dopad s ohledem na případná rizika pro lidské zdraví a byla by v poměrně krátké době odbourána jednak transportem a ředěním kapaliny a jednak přirozeným rozkladem média. V případě poklesu tlaku bude vrt odpojen, kapalina odčerpána a vrt nebude dále používán. Při realizaci a provozu vrtu nedojde ke znečištění podzemních vod a zemin ropnými látkami či jinými látkami škodlivými vodám. Budou použity ekologicky nezávadné a biologicky odbouratelné látky pro činnosti prováděné hornickým způsobem. Pracoviště určené k provedení vrtu pro TČ bude vybaveno havarijní soupravou s univerzálními sorbenty.

II. Umístění záměru

Posuzované místo záměru se nachází v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, v okrese Vsetín, Zlínský kraj. Lokalita spadá do mezinárodně významné části přírody, a to do územní působnosti Karpatské úmluvy s označením IX – Vnější Západní Karpaty.

Chráněná území, ochranná pásma

Zájmový pozemek se nachází na území velkoplošného chráněného území CHKO Beskydy s kódem 82 – III. zóna a na území evropsky významné lokality (EVL) Beskydy s označením ID CZ0724089. Záměr nezasahuje do žádné ptáčích oblastí. V místě navržené stavby nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. V zájmovém území a jeho bližším okolí se nenachází žádný přírodní park. Zájmová lokalita se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v ochranném pásmu vodního zdroje ani v záplavovém území.

Voda

Zájmová oblast je součástí dílčího povodí Morava a přítoky Váhu s hydrologickým pořadím 3. řádu 4-11-01 s názvem „Vsetínská Bečva a Rožnovská Bečva“ a hydrologického pořadí 4. řádu 4-11-01-1070-0-00 s názvem „Vermířovský potok (Dolnopasecký potok)“. Zájmovou oblast odvodňuje bezejmenný vodní tok, IDVT 10200455. Lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod MOV_0740 s názvem „Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva“ (HEIS, 2006a).

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmová oblast do hydrogeologického rajonu základní vrstvy 3221 – Flyš v povodí Bečvy a do stejnojmenného útvaru podzemních vod základní vrstvy 32210.

Zvodnění je vázáno na sedimenty istebňanského souvrství slezské jednotky flyšového pásma. Ty tvoří složitý komplex nepravidelně se střídajících průlinovo-puklinových vrstevových kolektorů (pískovce a slepence) a mezilehlých izolátorů (jílovec). Vodohospodářsky nejvýznamnější je zóna zvětrávání a přípovrchového rozpojení hornin. Podle hydrogeologického vyjádření lze při hloubení očekávat přítoky podzemní vody v řádu jednotek l/s.

Při hloubení vrtu se předpokládá zastižení jednoho hydrogeologického horizontu, proto se nepředpokládá propojení různých hydrogeologických horizontů.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Z geologického hlediska je zájmová oblast součástí regionální geologické jednotky flyšového pásma Západních Karpat. Zájmová lokalita se nachází ve slezské jednotce. Vrtem bude zastiženo istebňanské souvrství godulského vývoje, jehož horninovou náplň tvoří hrubě rytmičtý flyš, ve kterém se střídají polohy pískovců a slepenců s polohami tmavošedých jílovců. Nejmladší pokryv tvoří na zájmové lokalitě deluviální sedimenty kvartérního stáří, zejména písčito-jílovité hlíny s úlomky hornin.

Předpokládaný geologický profil vrtu pro TČ

0,0 – 0,3 m	HLÍNA	humózní, hnědá
0,3 – 5,0 m	HLÍNA	písčito-jílovitá, hnědá, ojediněle s ostrohrannými úlomky, nevápnitá – deluviální (kvartér)
5,0 – 10,0 m	ŠTĚRK	písčito-hlinitý, hnědošedý, tvořený polymiktními valouny – fluviální (kvartér)
10,0 – 100,0 m	PÍSKOVEC, JÍLOVEC	ve svrchních polohách zvětralý, níže kompaktní s tektonickými poruchami – sedimentární (křída)

Hmotný majetek a archeologie

V místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí se nevyskytují žádné architektonické nebo historické objekty ani archeologická naleziště. V místě záměru nejsou známa ani území historického nebo kulturního významu.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

Vliv na ovzduší, klima

Při realizaci záměru může dojít k omezenému zvýšení prašnosti v okolí záměru. Na ústí vrtu bude instalován preventr (mechanická těsnicí hlava), který slouží pro řízený odvod vrtné drtě do vodotěsného kontejneru, čímž bude zabráněno prašnosti a rozstříku vrtné drtě po pozemku.

Vliv na hlukovou situaci

V průběhu realizace bude bezprostřední okolí krátkodobě zatíženo hlukem z provozu vrtné soupravy. Předpokládaná doba hloubení vrtu je nejvýše 3 dny v běžné pracovní době od 8 do 17 hodin. Provoz vrtu nebude zdrojem hluku. Tepelné čerpadlo s akustickým výkonem přibližně 40 dB bude umístěno jako vnitřní jednotka v technické místnosti rodinného domu.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Vrt nebude sloužit k odběru ani zasakování podzemní vody. Podle hydrogeologického vyjádření bude při hloubení zastižen jeden hydrogeologický horizont, proto se nepředpokládá propojení různých horizontů. Po dosažení projektované hloubky bude celý profil vrtu bezodkladně utěsněn certifikovanou injektážní směsí aplikovanou od počvy směrem k povrchu tlakovou injektáží. Záměr nezmění odtokové poměry, retenční schopnost území ani bilanci podzemních vod.

Stávající vodní zdroj na pozemku parc. č. 2099/5 se nachází v dosahu možného krátkodobého ovlivnění hydrogeologických poměrů při hloubení, vystrojení a injektáží vrtu. Podle hydrogeologického vyjádření se případně mírně kolísající hladina podzemní vody po injektáži vrtu v krátké době vrátí na původní úroveň a realizace vrtu nepředstavuje riziko ovlivnění vydatnosti ani jakosti tohoto zdroje.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Při realizaci vznikne přibližně 7,0 t odvrtné horniny. Odpady budou předány oprávněné osobě a odvezeny do zařízení určeného k nakládání s daným druhem odpadu. Během realizace budou používány stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů.

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinu

Záměr je bodového charakteru s velmi malými plošnými nároky a nevyžaduje terénní úpravy ani zásahy do okolních biotopů. Nachází se ve III. zóně CHKO Beskydy a v evropsky významné lokalitě Beskydy, nezasahuje však do žádné ptačí oblasti. AOPK ČR vyloučila stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. možnost významného vlivu záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Vzhledem k podzemnímu charakteru a minimálním plošným nárokům záměru se nepředpokládá ani ovlivnění krajinného rázu CHKO Beskydy.

Vlivy na hmotný majetek

Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky ani archeologicky či kulturně významné lokality a stavby.

Kumulativní vlivy

Vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru se kumulativní vlivy nepředpokládají.

K prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou součástí záměru tato opatření:

Celý profil vrtu bude od počvy směrem k povrchu vyplněn certifikovanou injektážní směsí pomocí tlakové injektáže. Tím bude zajištěna hydraulická nepropustnost vrtu a zabráněno vertikální komunikaci mezi hydrogeologickými horizonty. Před zapuštěním geotermální sondy do vrtu a po jejím zapuštění bude provedena tlaková zkouška těsnosti a průtočnosti. V případě zastižení výraznějšího přítoku podzemní vody bude vrt dokončen do projektované hloubky a následně bezodkladně utěsněn; nebude prováděno dlouhodobé odvodňování ani čerpací zkoušky.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k bodovému charakteru a malému rozsahu záměru budou jeho vlivy omezeny na bezprostřední okolí místa realizace.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nevzniknou.

Varianty řešení záměru:

Záměr je předložen v jedné variantě.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 24. 6. 2026 oznámení záměru „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Oznámení podal zplnomocněný zástupce oznamovatele.

Dopis o zahájení zjišťovacího řízení společně s oznámením záměru (čj. KUZL 61523/2026 ze dne 29. 6. 2026) rozeslal krajský úřad dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním

úřadům a dne 3. 7. 2026 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Záměr byl rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA pod kódem ZLK1044.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- oznámení záměru
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, čj. 04821/MS/26 ze dne 23. 6. 2026, vydala AOPK ČR, RP Moravskoslezské
- situace záměru
- dokumentace vrtů pro tepelná čerpadla systému země – voda včetně hydrogeologického vyjádření (HS geo, s. r. o., Ing. Lucie Fojtová, Ph.D. a Ing. Petr Hýbler, 5/2026)
- vyjádření obdržena ve zjišťovacím řízení (uvedena níže)

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

Ve zjišťovacím řízení byla v zákonné lhůtě k záměru doručena celkem 3 vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, čj. KHSZL 18870/2026 ze dne 9. 7. 2026
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. KUZL 71071/2026 ze dne 30. 7. 2026
- Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, čj. MěÚ-RpR/OŽPV/070112/2026 ze dne 29. 7. 2026

Veřejnost ani dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nepožaduje posouzení záměru a neuplatňuje k záměru připomínky.

Vypořádání: Bez vypořádání

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje posouzení záměru a uplatňuje k záměru následující vyjádření:

- z hlediska odpadového hospodářství:

Upozorňujeme, že do působnosti zákona nespádá nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude zajištěno, že materiály budou použity ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byly vytěženy – nejedná se tedy o odpady. V situaci, kdy není možné použití nekontaminovaného materiálu pro účely stavby v místě vytěžení, je možné jeho předání v režimu vedlejšího produktu za splnění podmínky, že je jeho využití v jiném místě zajištěno (kupní smlouva, povolení dle stavebního zákona, rozbor) – opět se nejedná o odpad. V případě, že není možné na tyto materiály aplikovat ani jeden z výše uvedených postupů, nakládá se s nimi jako s odpady. Prioritou musí být jejich předání do zařízení k recyklaci, případně jinému využití odpadů, odstranění na skládce je až poslední možná varianta.

Vypořádání: Upozornění vychází z platné legislativy na úseku odpadového hospodářství a z platných koncepčních dokumentů, jimiž se bude oznamovatel při přípravě záměru řídit. Připomínku krajského úřadu bere oznamovatel na vědomí a zohlední ji v dalším stupni projektové dokumentace.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby nepožaduje posouzení záměru a uplatňuje k záměru následující vyjádření:

- z hlediska vodního hospodářství:

K předloženému záměru odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný vodoprávní úřad nemá připomínky.

K povolení vrtu pro tepelné čerpadlo vydá vodoprávní úřad OŽPV MěÚ Rožnov pod Radhoštěm souhlas podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona.

Vypořádání: Upozornění vychází z platné legislativy na úseku vodního hospodářství a týká se navazujícího povolovacího řízení.

6. Závěry krajského úřadu

Zjišťovací řízení bylo krajským úřadem vedeno podle ust. § 7 odst. 3 zákona a v souladu s kritérii uvedenými v příl. č. 2 zákona. Podkladem mu bylo oznámení záměru, k němu doložené odborné materiály a vyjádření osoby odborně způsobilé v oblasti hydrogeologie, stanovisko CHKO z hlediska ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 a další výše specifikované podklady. Krajský úřad vzal rovněž v úvahu vyjádření, která v rámci zjišťovacího řízení obdržel od dotčených orgánů. Dotčené územní samosprávné celky ani veřejnost či dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily. Žádné z vyjádření neobsahovalo odůvodněný požadavek na posouzení záměru podle zákona.

Podklady předložené oznamovatelem obsahovaly dostatečné informace jak o řešení záměru, tak k posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Oznámení nebylo zpracováno osobou autorizovanou podle § 19 zákona. Dokumentaci vrtů a odborné vyjádření vypracovaly osoby odborně způsobilé v příslušném oboru. Oznámení a jeho přílohy poskytují ucelený pohled na současnou situaci v lokalitě, na rozsah a způsob realizace záměru a jeho předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly krajským úřadem posouzeny v souladu s přílohou č. 2 zákona. Níže uvádí stručnou rekapitulaci svých úvah, podrobně se krajský úřad hodnocením vlivů zabývá výše v rozhodnutí v části III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy nejsou u záměru předpokládány. Významné vlivy na ovzduší a klima nebyly identifikovány. Při realizaci může dojít k omezenému zvýšení prašnosti, přičemž preventivně zabrání prašnosti a rozstříku vrtné drtě. V průběhu realizace záměru lze očekávat, že bezprostřední okolí bude krátkodobě zatíženo hlukem. Samotný záměr nebude zdrojem hluku, nelze očekávat navýšení dopravní obslužnosti vlivem provozu záměru. Ovlivnění hlukové situace tak lze označit za minimální.

Vrt bude sloužit pro tepelné čerpadlo systému země–voda, nebude z něj odebírána ani do něj zasakována podzemní voda a celý jeho profil bude utěsněn certifikovanou injektážní směsí. Podle hydrogeologického vyjádření se při hloubení předpokládá zastižení jednoho hydrogeologického horizontu. Případné krátkodobé kolísání hladiny vody ve stávajícím vodním zdroji na pozemku parc. č. 2099/5 během hloubení, vystrojení a injektáže vrtu nepředstavuje riziko ovlivnění jeho vydatnosti ani jakosti. Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Při realizaci vznikne přibližně 7,0 t odvrtné horniny. Použitím stavebních mechanismů a dopravních prostředků v odpovídajícím technickém stavu bude předcházeno znečišťování půdy ropnými látkami.

Vzhledem k umístění, charakteru a rozsahu záměru se nepředpokládají významné vlivy na flóru, faunu, ekosystémy ani krajinu. Záměr se nachází ve III. zóně CHKO Beskydy a v evropsky významné lokalitě Beskydy, nezasahuje však do žádné ptačí oblasti. AOPK ČR vyloučila ve stanovisku podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. možnost významného vlivu záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou záměrem ovlivněny.

Kumulace záměru s jinými záměry se podle oznámení nepředpokládá.

V oznámení ani jeho přílohách nebyly identifikovány významné vlivy záměru na životní prostředí nebo veřejné zdraví, které by odůvodňovaly jeho posouzení v celém procesu EIA.

Oznamovatel navrhuje v souladu s požadavkem přílohy č. 3 zákona v kapitole D.IV oznámení opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí, která jsou nedílnou součástí záměru. V souladu s rozsudkem NSS čj. 4 As 254/2022-44 ze dne 14. 9. 2023 krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil, zdali jsou navržená opatření způsobilá případné nepříznivé vlivy záměru kompenzovat, následovně:

Pro zabránění ovlivnění vodního režimu na zájmové lokalitě a v jejím okolí bude celý profil vrtu pro TČ od spodu (od počvy vrtu) vzestupně vyplněn injektážní směsí za použití tlakové injektáže. Podle hydrogeologického vyjádření nebude mít vrt za předpokladu dodržení navržené konstrukce vliv na hydrogeologické poměry lokality. Opatření je proto způsobilé případné nepříznivé vlivy na vodní režim

vyloučit. Jelikož je součástí projektové dokumentace, bude projednáno společně s vlastním řešením záměru podle jiných právních předpisů.

Krajský úřad vzal při hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví předloženého záměru v souladu s § 7 odst. 3 písm. c) zákona v úvahu rovněž vyjádření, která v rámci řízení obdržel. Vyjádření dotčených orgánů obsahovala pouze upozornění k přípravě a realizaci záměru, či doporučení pro následná povolovací řízení. Významné vlivy na životní prostředí, které by mohl záměr generovat, nebyly v obdržených vyjádřeních identifikovány.

Na základě výše uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nejsou tak dány důvody pro jeho posouzení v režimu zákona.

Požadavky z hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, nebyly ze strany dotčených orgánů v průběhu zjišťovacího řízení formulovány.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK1044**, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj a město Rožnov pod Radhoštěm žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o tomto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 3 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Datum vyvěšení: 17. srpna 2026

Datum sejmутí:

Ing. Jana Káčerová

Vedoucí odboru

Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín

AOPK ČR, RP SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Oznamovatel:

Filip Vyvíjal, Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zastoupen na základě plné moci společností HS geo, s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČO: 26917785