



KUZLP018AGKU

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Lea Hoffmannová
Budovatelská 4796
700 05 ZLÍN

datum
17. ledna 2017

oprávněná úřední osoba
Ing. Miroslava Janáčková

číslo jednací
KUZL 177/2017

SDĚLENÍ

Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

k Oznámení podlimitních záměrů
podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Dne 02. ledna 2017 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
Oznámení podlimitních záměrů

**„Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1. etapa, 2. etapa,
Propojení kanalizačního sběrače – 1. etapa s veřejnou kanalizací v ulici Erbenova“**

Oznamovatel: Obec Bělov, 768 21 Bělov 77, IČ: 00287032

Umístění záměru: ***Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 1. etapa***
k.ú. Bělov, p.č. 645/2, 572, 501/1, 501/3, 501/4, 542, 558/19, 450/1, 466/5,
439/26, 466/3, 466/11, 439/32, 439/12, 439/33, 486/9
***Propojení kanalizačního sběrače -1. etapa s jednotnou kanalizací v ul.
Erbenova***
k.ú. Bělov: 486/9, 486/10, 647/1, 645/3, 745, 645/11, 578/12, 578/13, 578/14,
486/7, 579/1, 618, 617, 625/4, 571/20.
k.ú. Otrokovice: 2361/3, 427/7, 427/2, 427/39, 427/23, 427/8, 438/4, 439/14,
426/121
Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2. etapa
k.ú. Bělov 387/1, 523, 558/70, 558/17, 558/70, 558/65, 558/2, 558/71, 558/18,
558/19, 521/2, 521/41, 542, 508/1, 508/3, 559/2, 559/1, 501/1, 501/3, 572

Záměrem je odkanalizování obce Bělov. Počet napojených osob bude činit 550. Obec Bělov je spádovaná do povodí Širokého potoka a v současnosti je odkanalizována systémem jednotné kanalizace. Stavba je rozdělena do následujících etap:

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 1. etapa

1. etapu tvoří kanalizační sběrač, který bude sloužit k přečerpávání odpadních vod z obce Bělov včetně splaškových vod z plánovaných rodinných domů v lokalitě Kopce. Odpadní vody budou touto tlakovou kanalizací 1. etapy a navazující tlakovou kanalizací nazvanou „Propojení kanalizačního sběrače 1. etapy s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova, Otrokovice“ odvedeny do stávající veřejné jednotné kanalizace DN 300 v ulici Erbenova v Otrokovících.

SO 01 Sdružený objekt

Sdružený objekt bude vybudován částečně jako podzemní a částečně jako nadzemní monolitický železobetonový objekt. Sdružený objekt bude založen v pažené stavební jámě, zajištěné štětovou stěnou s pažicí a těsnicí funkcí, vetknutou na staticky bezpečnou hloubku. Na podkladní vrstvy bude následně prováděna betonáž vlastní železobetonové konstrukce. Sdružený objekt je navržen o vnějších půdorysných rozměrech 6 x 6 m. Vnitřní dělicí stěna bude rozdělovat podzemní část objektu na mokrou jímku a armaturní komoru. Obě jímky budou zastropeny.

SO 02 Kanalizace tlaková

Výtlačné potrubí z PE 100 DN 100 bude ukládáno do paženého výkopu. Bude nutno provádět odvodnění stavební rýhy - ve dně rýhy bude provedena drenážní vrstva ze štěrku frakce 32 - 63 mm, na kterou bude uložena geotextilie. Do drenážní vrstvy bude uložena drenážní trubka zaústěná do čerpací jímky. Pod potrubí bude uložen hutněný štěrkopískový podsyp. Obsyp potrubí do výšky

300 mm nad potrubí bude proveden hutněným šterkopískem. Zásyp rýhy v komunikacích bude proveden hutněným po vrstvách 150 mm vhodným dobře zhutnitelným vytěženým materiálem.

SO 03 Kanalizace gravitační

Splaškové odpadní vody přivedené z lokality Kopce budou ukončeny v šachtě Š1. Napojení odpadních vod přítékajících gravitačně z obce Bělov bude nade dno šachty Š2. Jedná se o šachty s prefabrikovaným šachetním dnem. Potrubí s nátokem splaškových vod bude zaústěno do dna. Na prefabrikované dno bude navazovat horní prefabrikovaná část složená ze šachetních vodotěsných skruží s pryžovým těsněním. Ve skružích budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem. Poklop šachty bude z tvárné litiny s únosností pro osazení v komunikaci (400 kN).

PS 01 Sdružený objekt

PS 01.1 Sdružený objekt – strojně - technologická část

Na vyústění kanalizace do sdruženého objektu bude osazeno zařízení pro zachycení hrubých nečistot obsažených v odpadní vodě. Zachycený materiál bude dopravován dopravníkem do nadzemního podlaží a bude skladován v kontejneru. Kontejner bude pravidelně vyvážen.

PS 01.2 Sdružený objekt – elektrotechnologická část

Pro napojení stavební elektroinstalace bude sloužit rozvaděč. Venkovní osvětlení a zásuvkové skříně budou napojeny z dalšího rozvaděče.

PS 02 Přípojka NN

Pro napojení objektu na elektrickou síť se vybuduje nová kabelová přípojka NN. Přípojka se napojí na venkovní distribuční síť NN E.ON v obci Bělov (přípojková skříň).

Propojení kanalizačního sběrače -1. etapa s jednotnou kanalizací v ul. Erbenova

Propojovací úsek tlakové kanalizace se napojí na vyprojektovanou část Kanalizačního sběrače - 1. etapy u státní silnice III. třídy č. 36745 Otrokovice – Bělov před křižovatkou s místní obslužnou komunikací vedenou krajem lesa.

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 2. etapa

SO 101 Chodníky

V rámci stavby je navržen posun začátku (konce) obce cca 110 m od navržené křižovatky směrem na Otrokovice (silnice III/36745) a ve směru na Kroměříž od stávající křižovatky silnic III/36745 a III/36740.

SO 111 Zatrubnění kanalizace

Objekt řeší zatrubnění stávajícího příkopu - prodloužení stávající kanalizace podél silnice III/36740 a III/36745, které začíná napojením na stávající jednotnou kanalizaci v obci a končí vyústěním do přílehlého vodního toku – Širokého potoka.

SO 121 Veřejné osvětlení

Venkovní osvětlení má zajistit osvětlení přístupového chodníku a cesty od obce Bělov k projektované lokalitě rodinných domků „KOPCE BĚLOV“. Osvětlení bude zabezpečeno osmi výbojkovými svítidly o jm. výkonu 100 W na stožárech výšky 7 m.

Záměr „Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1. etapa, 2. etapa, Propojení kanalizačního sběrače – 1. etapa s veřejnou kanalizací v ulici Erbenova“ naplňuje dle bodu 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, avšak nedosahuje uvedených limitních hodnot. Jedná se tedy o podlimitní záměr.


Prostudováním předloženého oznámení s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona a vzhledem k povaze a kapacitám záměru bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost jeho posouzení podle zákona.

Záměr byl posouzen rovněž z hlediska § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatoval, že záměr nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (viz příloha).

Záměr „Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1. etapa, 2. etapa,
Propojení kanalizačního sběrače – 1. etapa s veřejnou kanalizací v ulici Erbenova“
nepodléhá zjišťovacímu řízení podle citovaného zákona.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor životního prostředí a zemědělství 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín


RNDr. Alan Uro
vedoucí odboru

Příloha: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb., čj. KUZL 1180/2017 ze dne 05.01.2017

PRŮVZKLA 20. 1. 2017 HOTELOVÁ NOVÁ

