

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
27. března 2007	Ing. Ondřej Skoba	KUZL 14622/2007	KUSP 14622/2007 ŽPZE-OS

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Prodloužení kanalizačního řadu lokalita bývalý mlýn, Bylnice“

Identifikační údaje:

Název záměru: Prodloužení kanalizačního řadu lokalita bývalý mlýn, Bylnice

Kapacita a charakter záměru:

V současné době má Město Brumov-Bylnice vybudovanou kanalizaci a to jednotnou s dešťovými oddělovači a napojením na městskou ČOV. Město se rozhodlo provést prodloužení kanalizačního řadu od č. p. 1361 a 1359 směrem k č. p. 91 (bývalý mlýn) a č. p. 90, aby tento prostor bylo možno odkanalizovat. Bývalý objekt mlýna (č. p. 91), dům č. p. 90 a 89 mají svedeny odpadní vody do septiků v tomto prostoru. Dále se v tomto prostoru provádí rekonstrukce dalšího objektu hospodářské budovy. Tímto vybudováním kanalizačního řadu „K1“ bude možno napojit a přepojit všechny tyto zdroje odpadních vod. Do ulice Široká, kde se nachází rovněž kanalizace DN 500mm, se nelze z důvodu špatných výškových poměrů napojit. Je nutné provést napojení nového řadu „K1“ na stávající jednotnou kanalizaci DN 400 mm, která je provedena podél řadové výstavby rodinných domů (č. p. 1359, 1361, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368).

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: květen 2007
Dokončení: listopad 2007

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Brumov-Bylnice
Katastrální území: Bylnice
Parcelní čísla: 197/1, 198/1, 203, 202/4, 202/6, 1492/26, 1492/4, 1492/49

Oznamovatel:

Město Brumov-Bylnice, Nám. H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Souhrnné vypořádání připomínek:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 9.3.2007
- Ø Město Brumov-Bylnice ze dne 6.3.2007
- Ø Městský úřad Brumov-Bylnice, odbor správní ze dne 19.3.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 12.3.2007
- Ø Správa CHKO Bílé Karpaty ze dne 12.3.2007

Doručená vyjádření byla bez požadavku na další posuzování.

Vznesené připomínky se týkaly zejména:

- ochrany zemědělského půdního fondu

Z dokumentace vyplývá, že stavba nebude mít negativní dopad na zemědělský půdní fond. Stavbou budou dotčeny pozemky ZPF v současně zastavěném území obce po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu. Investor je povinen dodržovat zásady ochrany ZPF dle § 4 a 8 zák. č. 334/1992 Sb. Vstup na pozemky je třeba předem písemně projednat s vlastníky předmětných pozemků.

- odpadového hospodářství

V kapitole B.3.3. Odpady je zpracována problematika nakládání s odpady. Nemáme zásadních připomínek. Pouze na str. 9 je uvedena podskupina odpadů 17 05 bez dalšího členění na odpady. Tuto pasáž doporučujeme vypustit, protože dále se potom na str. 10 uvádí řádně zatříděný odpad 17 05 04 - zemina nebo kameny.

- kanalizačního systému

Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno:

Dle našeho názoru je nevhodné budovat jednotnou kanalizaci v této lokalitě (značné množství vody z tání sněhu a vyšší splachy při přívalových deštích), která by byla dle předloženého záměru vybudována na 11,8 l/s dešťových vod a 0,087 l/s splaškových vod. V záměru není uvedeno, na jaké odlehčení jsou již stávající odlehčovací komory vybudovány, zda již v současné době nedochází ke zvýšenému přepadu odpadních vod do toku bez čištění (v případě tání sněhu a dešťových srážek).

Nevhodnost budování jednotné kanalizace (i když jde o nevelkou lokalitu) je podpořena i těmi důvody, že již v současné době je na ČOV Brumov-Bylnice dešťová zdrž v době tání sněhu a v případě přívalových dešťů nedostatečná. Doporučujeme i vzhledem k údržbě kanalizace vybudovat kanalizaci oddílnou.

Záměr je nutné projednat s provozovatelem ČOV Brumov-Bylnice, tj. Zlínskou vodárenskou, a.s.

Závěr

Záměr „**Prodloužení kanalizačního řadu lokalita bývalý mlýn, Bylnice**“ naplňuje dikci bodu 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm, kategorie II, přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění bodu 10.15 Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle

zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Záměr „Prodloužení kanalizačního řadu lokalita bývalý mlýn, Bylnice“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

V rámci další projektové přípravy záměru je žádoucí:

- Doplnit, na jaké odlehčení jsou vybudovány stávající odlehčovací komory a zda již v současné době nedochází ke zvýšenému přepadu odpadních vod do toku bez čištění (v případě tání sněhu a dešťových srážek).
- Projednat záměr s provozovatelem ČOV Brumov-Bylnice, tj. Zlínskou vodárenskou.
- Zvážit možnost vybudování oddílné kanalizace, případně cíleného zasakování dešťových vod.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Město Brumov – Bylnice, náměstí Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

Městský úřad Brumov – Bylnice, stavební úřad, náměstí Hildy Synkové 942,
763 31 Brumov – Bylnice