



Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
10. července 2007	Ing. et Ing. Ondřej Skoba	KUZL 36743/2007	KUSP 36743/2007 ŽPZE-OS

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Vodovod Žáry - Valašská Bystřice, napojení a využití vrtu HVB-2“

Identifikační údaje:

Název záměru: **Vodovod Žáry - Valašská Bystřice, napojení a využití vrtu HVB-2**

Kapacita a charakter záměru:

Záměrem je zapojení vody z vrtu HVB-2 do systému obecního vodovodu. Napojení HVB-2 bude realizováno výtlačným vodovodním potrubím dn 50 o délce 680 m, které bude napojeno na stávající výtlačné potrubí z HVB-1, který je jediným zdrojem pitné vody pro lokalitu Žáry.

Jímací objekt: vrtaná studna - nově zhotovená v roce 2007 následujících parametrů:

hloubka: 70,0 m
vrtný průměr: 254 mm
průměr výstroje: 168 mm
typ výstroje: ocel

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: VII/2007
Dokončení: VII/2008

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Valašská Bystřice
Katastrální území: Valašská Bystřice
Parcelní čísla: 3178, 3217/4, 3216/20, 3216/19, 3216/4, 3204/6, 3832, 3417/6, 3419, 3783, 3425/1

Oznamovatel:

Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 181, 756 27 Valašská Bystřice

Souhrnné vypořádání připomínek:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 7 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 2.7.2007
- Ø Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ze dne 19.6.2007
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 19.6.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 25.6.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 18.6.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava ze dne 15.6.2007
- Ø AOPK ČR Správa CHKO Beskydy ze dne 28.6.2007

Doručená vyjádření byla bez požadavku na další posuzování.

Vznesené připomínky se týkaly zejména:

- lesního hospodářství

Orgán SSL MěÚ Rožnov pod Radhoštěm ve svém vyjádření uvádí, že podle § 48, odst. 1, zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, povolení záměru bude pode podmíněno souhlasem s umístěním stavby na lesních pozemcích.

- rozboru vody

KHS ZK ve svém vyjádření požaduje po realizaci záměru provést kompletní rozbor pitné vody dle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění splňující příslušné limity v místě spotřeby.

- ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)

Orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Zlínského kraje ve svém vyjádření uvádí, že investor je povinen se řídit zásadami ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona č. 334/1992, o ochraně zemědělského půdního fondu. Zejména je povinen projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčených pozemků, zabránit škodám na pozemcích a porostech, zabezpečit řádné a šetrné zacházení s kulturní vrstvou půdy, zajistit provedení rekultivace dotčených ploch a v případě trvalého odnětí půdy ze ZPF, nebo trvání prací s lhůtou delší než 1 rok požádat orgán ochrany ZPF Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm o souhlas k odnětí půdy dle § 9 zákona o ochr. ZPF.

Závěr

Záměr „Vodovod Žáry - Valašská Bystřice, napojení a využití vrtu HVB-2“ naplňuje dikci bodu 10.15 Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem

k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Záměr „Vodovod Žáry - Valašská Bystřice, napojení a využití vrtu HVB-2“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Po realizaci záměru požadujeme:

- Provést kompletní rozbor pitné vody dle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění splňující příslušné limity v místě spotřeby.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Ing. Ladislav Trčka, Střítež nad Bečvou 173, 756 52 Střítež nad Bečvou

2x oznámení,

doručená vyjádření

Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad, Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm