

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum
7. března 2006

vyřizuje
Ing. Ondřej Skoba

číslo jednací
KUZL 7431 /2007

spisová značka
KUSP 7431/2007 ŽPZE-OS

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Větrná elektrárna E 400 o výkonu 400 kW“

Identifikační údaje:

Název záměru: **Větrná elektrárna E 400 o výkonu 400 kW**

Kapacita a charakter záměru:

Kompletní instalace větrné elektrárny včetně stožáru, strojní části, vnitřního vybavení včetně měření a regulace. Výkon 400kW, roční předpokládaná výroba el. energie 400 MWh.

Sloup, o spodním průměru 280 cm, je kónický, osazený do betonového základu překrytého vrstvou cca 1 m zeminy, což umožňuje další využívání pozemku. Výška nosného sloupu je 37,7 m, celková výška s vrtulí je 48,7 m, průměr vrtule je 16 m.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: 08/2007

Dokončení: 12/2007

Umístění:

Kraj: Zlínský

Obec: Ostrata

Katastrální území: Ostrata

Parcelní čísla: 465/3

Umístění stožáru VE a sloupové trafostanice se podle situačních podkladů nachází v lokalitě na jižním okraji katastru obce Ostrata na p. č. 465/3 v trati Láska, která je obdělávána jako orná půda.

Oznamovatel:

ing. Ladislav Krajča, Dlouhá 134, 763 15 Slušovice

Souhrnné vypořádání připomínek:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28.2.2007
- Ø Obec Hvozdná ze dne 21.2.2007
- Ø Magistrát města Zlín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28.2.2007
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 23.2.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 13.2.2007

Doručená vyjádření byla bez požadavku na další posuzování.

Vznesené připomínky se týkaly zejména:

- ochrany zemědělského půdního fondu
Záměrem bude dotčen pozemek ZPF. Upozorňujeme, že před vydáním územního rozhodnutí je nutné zajistit souhlas k trvalému odnětí dle §9 zákona č.334/1992 Sb. Žádost o souhlas je možné podat na Magistrátu města Zlína u orgánu ochrany ZPF.
- nakládání s odpady
S odpady vznikajícími v průběhu výstavby je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v úplném znění.
- lesního hospodářství
Věcně a místně příslušným k vydání stanoviska k předloženému záměru je orgán státní správy lesů Magistrátu města Zlína.
- nutnosti doložení aktuální hlukové studie v další projektové dokumentaci
- požadavku měření hluku

Závěr

Záměr „**Větrná elektrárna E 400 o výkonu 400 kW**“ naplňuje dikci bodu 10.4 *Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů*, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „Větrná elektrárna E 400 o výkonu 400 kW“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

V rámci další projektové přípravy, v průběhu realizace a po realizaci záměru požadujeme:

- Předložit aktuální hlukovou studii KHS Zlínského kraje a Obci Hvozdná průběhu zpracovávání projektové dokumentace.
- Provést měření hluku podle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; v referenčních bodech nejbližší okolní obytné zástavby (chráněný venkovní prostor staveb) ve zkušebním provozu oznamovaného záměru. Při zjištění překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, na základě požadovaného měření hluku požadujeme provést protihluková opatření po dohodě s KHS ZK.
- Po kolaudaci stavby zaslat výsledky měření skutečného hluku s důrazem kladeným na nízkofrekvenční hluk a infrazvuk Obci Hvozdná

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Ing. Ladislav Krajča, Dlouhá 134, 763 15 Slušovice

2x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00
Olomouc

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení technické ochrany prostředí

Obec Hvozdná, Hvozdná 210, 763 11 Zlín 11

Magistrát města Zlín, odbor stavební a územního plánování, Náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín