



Odbor životního prostředí a zemědělství  
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
1. října 2007	Ing. Vlasta Urbánková	KUZL 58693/2007	KUSP 58693/2007 ŽPZE-VU

### **ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Kanalizace a ČOV Zděchov“

#### **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**

**Název záměru:** Kanalizace a ČOV Zděchov

#### **Kapacita a charakter záměru:**

Celková délka navržené gravitační splaškové kanalizace DN 250	5 613 m
Celková délka navrženého odbočení DN 200, DN 150	157 m
Celková délka výtlačných potrubí DN 65	50 m
Lokální čerpací stanice ČS	1 ks
ČOV – pro 800 EO – mechanicko biologická	1 ks

#### **Umístění:**

Kraj:	Zlínský
Obec:	Zděchov, Huslenky
Katastrální území:	Zděchov, Huslenky

#### **Oznamovatel:**

Obec Zděchov, Zděchov 175, 756 07 Zděchov

#### **Souhrnné vypořádání připomínek:**

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 8 vyjádření:

- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava ze dne 5.9.2007
- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.9.2007
- Ø Městský úřad Vsetín ze dne 12.9.2007
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 17.9.2007
- Ø Obec Zděchov ze dne 17.9.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 17.9.2007
- Ø Správa CHKO Beskydy ze dne 21.9.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 24.9.2007

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje** upozorňuje, že v případě překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v důsledku realizace záměru, bude KHS ZK požadovat provedení protihlukových opatření.

ČIŽP Olomouc předložila vyjádření v tom smyslu, že zapracovat následující připomínky do dokumentace pro navazující řízení:

- v textu je chybně uvedeno, že nařízení vlády č.61/2003 Sb. nestanovuje pro ČOV s kapacitou 800 EO odtokové parametry. ČOV je však zařazena jako dle tabulky Ia: Emisní standardy uvedené v Příloze č.1 uvedeného nařízení vlády mezi ČOV s kapacitou 500 – 2000 EO;
- od 1.10.2007 je účinná novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb., která pro uvedenou ČOV požaduje vyhodnocení kvality vypouštěných odpadních vod v ukazatelích BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>Cr</sub>, NL a navíc v ukazateli N-NH<sub>4</sub>.

### Závěr

Záměr „**Kanalizace a ČOV Zděchov**“ naplňuje dikci bodu 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm, kategorie II, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. ve znění bodu 10.15 Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Správa CHKO Beskydy) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

*Záměr „Kanalizace a ČOV Zděchov“  
**nebude dále posuzován podle citovaného zákona.***

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc  
vedoucí odboru