

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
7. září 2009	Ing. Miroslava Tomalová	KUZL 53216/2009	KUSP 53216/2009 ŽPZE-MT

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Centrální objekt Uherskohradištské nemocnice“

Identifikační údaje:

Název záměru: Centrální objekt Uherskohradištské nemocnice

Charakter a kapacita (rozsah) záměru :

Záměrem je redukce a úprava areálu Uherskohradištské nemocnice, a. s., kde se jedná o výstavbu centrálních objektů a úpravu některých stávajících objektů. Současně s centrálním objektem bude vybudována nová přístupová komunikace, budou realizovány nové komunikace v rámci areálu, uvažováno je s novým záchytným parkovištěm u vjezdu do areálu a rovněž s posílením parkování uvnitř areálu nemocnice. Vzhledem k plánované výstavbě dojde k přeložkám, rekonstrukci a návrhu nových tras inženýrských sítí. Navržený Centrální objekt vytváří hlavní dominantu nemocničního areálu při příchodu od ulice J. E. Purkyně. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím (pouze v části objektu) a čtyřmi nadzemními podlažními (u laboratorního bloku částečně 5. nadzemní podlaží). V podzemním podlaží je navrženo podzemní parkoviště o kapacitě cca 55 parkovacích míst. V nemocničním předprostoru bude situováno parkoviště pro 182 vozidel, s výhledem pro rozšíření o 56 míst. Tento prostor přiléhá k navrhované parkové úpravě, kterou prochází hlavní komunikace s přístupem pro pěší. V areálu je navrženo 368 parkovacích stání, dalších 55 stání je navrženo pod objektem centrálního příjmu. V případě potřeby budou na parkovišti vyhrazena stání pro motocykly na úkor 3 stání pro osobní automobily. Celkový počet stání je tedy 605, rezerva 56 stání.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: 3 Q 2010
Dokončení: 4 Q 2015

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Uherské Hradiště
Katastrální území: Uherské Hradiště

Oznamovatel:

Zlínský kraj, tř.T.Bati č.p.21, 761 90 Zlín

Záměr „**Centrální objekt Uherskohradištské nemocnice**“ naplňuje dikci bodu 10.13 *Tematické areály na ploše nad 5 000 m²*, kategorie II, přílohy č.1, citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „Centrální objekt Uherskohradištské nemocnice“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. Při realizaci stavby dodržet navržená kompenzační opatření vyplývající ze zpracovaného biologického hodnocení (RNDr. Miloš Holzer, červenec 2009).
2. V místech, kde je to možné a bezpečné odvádět dešťové vody zásakem.
3. Provést měření hluku před realizací stavby a po její realizaci ve zkušebním provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) dle požadavků KHS ZK. Výsledné protokoly o proměření hlučnosti předložit na KHS ZK k posouzení.
4. Do suterénu a přízemí neumísťovat sklady se závadnými látkami (zdravotnický odpad, léky s prošlou expirací apod.), lékárnu a problematická oddělení.

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 17.8.2009
- Ø Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno ze dne 25.8.2009
- Ø Povodí Moravy, s.p. ze dne 10.8.2009
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 20.8.2009
- Ø Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí ze dne 5.8.2009

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí upozorňuje, že investor je povinen požádat o vydání příslušných povolení dle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů s doložením povinných příloh v samostatném správním řízení.

Povodí Moravy, s.p. upozorňuje, že areál nemocnice včetně navrženého centrálního objektu je situován ve stanoveném levobřežním záplavovém území při průtoku Q_{100} významného vodního toku Morava. Povodí Moravy, s.p. doporučuje výškové osazení objektu podlah I. NP na úrovni 179,95 m n. m. a u objektu v záplavovém území nedoporučuje realizovat podzemní podlaží.

Vypořádání: Po telefonické konzultaci s Ing. Jelínkovou z Povodí Moravy, s.p. bylo dohodnuto, že realizace podzemního podlaží a I. NP bude investorem z hlediska zájmů Povodí Moravy, s.p. ošetřena v rámci dokumentace pro územní řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požaduje úroveň předpokládaného nepřekračujícího hlukového zatížení ověřit měřením hluku, a to jak před realizací stavby, tak po její realizaci ve zkušební provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) ve vytypovaných měřících místech oprávněnou osobou podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výsledné protokoly o proměření hlučnosti budou předloženy na KHS ZK k posouzení.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí požaduje z hlediska ochrany přírody a krajiny provést kompenzační opatření vyplývající ze zpracovaného biologického hodnocení (RNDr. Miloš Holzer, červenec 2009), které je součástí oznámení EIA předloženého záměru, zejména pak:

- § vyvěšení netopýřích budek v areálu; při výskytu rorýse obecného i budky pro rorýse
- § provádění biologického monitoringu v průběhu celé stavby (ekologický dozor stavby)
- § v souvislosti s možným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů – zejména netopýrů a rorýse obecného provádět demolicí objektů mimo jejich hnízdní období (nejlépe září - říjen)
- § ochrana stromů, které nebudou káceny
- § provedení náhradní výsadby

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno ve svém vyjádření uvedla následující připomínky:

- § v oznámení EIA není uvedeno zabezpečení parkoviště (podmínky projednat s vodoprávním úřadem)
- § likvidace dešťových vod do veřejné kanalizace města Uherské Hradiště – v místech, kde je to možné a bezpečné odvádět dešťové vody zásakem
- § zamezit likvidaci odpadů z laboratoří (např. odpady z analyzátorů) a jiných oddělení do kanalizace
- § zajistit likvidaci odpadních vod z dialýzy, laboratoří, patologie apod. v souladu s hygienickými předpisy a s předpisy na úseku vodního hospodářství (projednat se správcem kanalizace)
- § zabezpečit sklady se závadnými látkami (např. chemikálie používané v laboratořích a při dialýze) v souladu s vodohospodářskými předpisy, případně vybudovat kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek
- § vzhledem k umístění objektu (areál nemocnice) v záplavovém území a v CHOPAV neumísťovat do suterénu a přízemí sklady se závadnými látkami (zdravotnický odpad, léky s prošlou expirací apod.), lékárnu a problematická oddělení
- § vypracovat havarijní plán dle Vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Centrální objekt Uherskohradištské nemocnice“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené Město Uherské Hradiště žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Zlínský kraj, tř.T.Bati č.p.21, 761 90 Zlín

2x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Městský úřad Uherské Hradiště, stavební odbor, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště 1

ke zveřejnění

AGROPROJEKTA, spol. s r.o., Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště