

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
26. října 2009	Ing. Renata Čablová	KUZL 62922/2009	KUSP 62922/2009 ŽPZE-RC

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „FVE Pravčice 3 MW“

Identifikační údaje:

Název záměru: **FVE Pravčice 3 MW**

Charakter a kapacita (rozsah) záměru :

Záměrem je výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) na pozemcích p.č. 425/1 a 425/11 v k.ú. Pravčice o celkové ploše 85 754 m². FVE bude umístěna asi 4 km severovýchodním směrem od města Hulín do blízkosti zemědělského družstva. Elektrárna bude stavba dočasného charakteru s plánovanou životností fotovoltaických panelů cca 30 let a výkonem cca 3 MV.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: 2010
Dokončení: 2010

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Pravčice
Katastrální území: Pravčice, p.č. 425/1, 425/11

Oznamovatel:

SOLAR 4, s.r.o., Praha 10, Malešice, Počernická 272/96, 108 00

Záměr „FVE Pravčice 3 MW“ naplňuje dle bodu 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona, avšak nedosahuje uvedených limitních hodnot. Jedná se tedy o podlimitní záměr. Krajský úřad Zlínského kraje dne 29. července 2009 pod č.j. KUZL 48480/2009 oznamovateli sdělil, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „FVE Pravčice 3 MW“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

- Ø v dalším stupni projektové dokumentace řešit:
 - umístění fotovoltaických panelů a oplocení dle požadavků Povodí Moravy s.p.
 - trasu přípojky na vedení VN
 - problematiku kategorizace vyřazených fotovoltaických panelů a kabelů
- Ø dodržet navržená opatření pro fázi přípravy, výstavby, provozu a odstranění FVE

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Ø Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ze dne 5.10.2009
- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 13.10.2009
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 13.10.2009
- Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 14.10.2009
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 14.10.2009

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí

- ***z hlediska odpadového hospodářství*** konstatoval, že po ukončení životnosti fotovoltaických panelů, transformátorů, nelze provádět rozebrání elektrických a elektronických zařízení v lokalitě elektrárny. Vyřazené elektrozařízení (elektroodpad) je nutno předat oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, která provádí demontáž zařízení v provozovně, jejíž provoz dle dosavadních předpisů povoluje místně příslušný krajský úřad po schválení příslušným stavebním úřadem. Dále vznesl připomínku týkající se zařazení vyřazeného fotovoltaického panelu dle kategorie č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zařazení vyřazeného fotovoltaického panelu (elektroodpadu) je možné na základě technické dokumentace výrobce elektrozařízení. Toto analogicky platí i pro kabely uložené v zemi ve výkopech a které budou následně z výkopů vyjmuty. I zde pokud z technické dokumentace výrobce vyplyne, že kabely neobsahují ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky, mohou být zařazeny pod katalogové číslo odpadu 17 04 11.

Vypořádání: Připomínka týkající se kategorizace vyřazených fotovoltaických panelů a kabelů je zahrnuta v závěru zjišťovacího řízení.

- **z hlediska ochrany ZPF** upozornil, že používání herbicidů musí být odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF – přednostně je třeba používat mechanické způsoby sečení, popř. vypásání. Dále by měly být periodicky prováděny rozbory půdy kvůli možné kontaminaci z fotovoltaických článků a postřiků.

Vypořádání: Možné vlivy na půdu z hlediska kumulace herbicidů a kumulace vyplaveného zinku z konstrukce elektrárny v půdě jsou řešeny v kapitole D.I.5 Vlivy na půdy předloženého oznámení, kde byl vliv záměru na půdu vyhodnocen jako střední. V oznámení je uvedeno, že použití herbicidů se předpokládá pouze v prvních letech. Poté co plocha dotčená FVE zaroste travou bude používána likvidace plevelů sečením. Zároveň je navrženo opatření pro fázi provozu FVE, při kterém provozovatel zajistí pravidelné sečení plochy pod panely min. 2 x ročně a postřik herbicidy bude prováděn jen po konzultaci s příslušným orgánem ochrany ZPF. Dále je v oznámení v kapitole D.IV.2 Technická a organizační opatření navrženo další opatření také pro fázi provozu fotovoltaické elektrárny, které bude spočívat v provádění agrochemických zkoušek s četností 1 x 5 let s porovnáním s původním stavem dotčené půdy. Při prokazatelném negativním ovlivnění půdy bude provozovatel provádět po konzultaci s odborným subjektem a příslušným orgánem ochrany ZPF nápravná opatření.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) uvedl, že záměr vyžaduje dočasný zábor 8,5754 ha zemědělské půdy, která bude po skončení této nezemědělské činnosti zrekultivována a vrácena původnímu způsobu užívání. Záporný vliv na půdu je vyhodnocen jako střední, únosný. Za předpokladu splnění technických a organizačních opatření pro fázi přípravy, výstavby, provozu a odstranění stavby je záměr ekologicky únosný. Investor uplatnil u krajského úřadu žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, který zatím nebyl udělen z důvodu dosud neodstraněných nedostatků a vad v podání.

ČIŽP oblastní inspektorát Brno uvedla, že nemá z hlediska ochrany životního prostředí k uvedenému záměru připomínky.

Povodí Moravy s.p. konstatoval, že plánovaný záměr není nutné posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň uvedl, že v rámci územního řízení bude požadovat splnění těchto podmínek:

- fotovoltaické panely včetně oplocení budou umístěny min. 8 m od břehové hrany VVT Rusava, tak aby bylo zachováno manipulační pásmo správce vodního toku Rusava
- dokumentace pro územní rozhodnutí bude obsahovat konkrétní řešení (trasu) přípojky na vedení VN

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nepožaduje úplně posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „FVE Pravčice 3 MW“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčenou obec Pravčice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem.

Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

SOLAR 4, s.r.o., Praha 10, Malešice, Počernická 272/96, 108 00

3 x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Městský úřad Hulín, odbor stavební úřad, nám. Míru 162, 768 24 Hulín

Obec Pravčice, Pravčice 46, 768 24 Hulín

ke zveřejnění